

国际精准健康中心特色医疗区（原精准医疗孵化基地）一期工程

能耗监测江苏邗建集团有限公司施工范围及清单

一、国际精准健康中心特色医疗区（原精准医疗孵化基地）一期工程分项能耗监测系统的部分数据采集设备由项目总包单位采购安装，详见下列清单，相关施工图纸详见附件。

总包单位采购安装详见下列清单

序号	产品类别	技术参数要求	数量	单位	备注
1	建筑能源管理系统软件	功能包括有：分户计量、数据备份等。	1	套	
2	能耗数据采集器	1. 用于 B/S 架构的能耗计量系统数据采集 2. 工作电源：AC220V 3. 上行通讯方式：通讯采用超五类网络线，接到弱电井网络交换机，通过局域网将仪表数据传输到数据服务器。 4. 下行通讯：4 个 RS485 接口，可同时兼容 MODBUS、CJ188、DL/T645 等协议（第三方仪表通讯协议可开放集成），可以同时对接热量表、电表、水表抄表。	8	台	
3	水表 DN100		3	只	地下室生活用水、消防用水
4	水表 DN50		32	只	每层卫生间一只
5	水表 DN65		7	只	每栋楼一只总表
6	水表 DN20		1	只	警卫室水表
7	多功能网络仪表（电表）		235	只	不含变电所
8	JDG 钢管	DN20	688.26	米	
9	控制电缆	RVVP 4*2.5	3737.65	米	
10	控制电缆	网络线	119.3	米	
11	控制电缆	RVVP 4*2.5	744.68	米	

附页图纸（签章）

